



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура Ленинского района
города Донецка**

ул. Аксакова, 56, г. Донецк,
Донецкая Народная Республика, 283062

17.09.2024 № 3/12-2004 и ех 24

На № _____

Директору ГБОУ «Школа № 26
г.о. Донецк»

ул. Героев Панфиловцев, д. 2,

г. Донецк

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушения требований
федерального законодательства

Прокуратурой Ленинского района города Донецка Донецкой Народной Республики по поручению прокуратуры Республики проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях.

В ходе проверки установлены нарушения: ч.ч. 1, 2 ст. 54, ч. 7 ст. 83, ч. 5, ч. 6 ст. 52, ч. 1 п. 4 ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выразившиеся в: здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре; не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО – 3; пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением (эвакуационным) в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 (пути эвакуации, используемые при эвакуации коридоры и лестницы, холлы, помещения между лестницами, выходы на улицу); здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений; не обеспечено указателем направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения; не проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли (обрешетке, стропил и т.п.) огнезащитными составами соответствующей группы огнезащитной эффективности.

Также выявлены нарушения ст. 11, п.1 ст. 17, ст. 29, ст. 32, ст. 34, ст. 36,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Вышеизложенное свидетельствует о нарушении ГБОУ «Школа № 26 г.о. Донецк» ч.ч. 1, 2 ст. 54, ч. 7 ст. 83, ч.ч. 2, 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 11, п. 1 ст. 17, ст. 29, ст. 32, ст. 34, ст. 36, ст. 40, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 24, п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006; ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии терроризму".

Нахождение детей в ГБОУ «Школа № 26 г.о. Донецк» здание которого не соответствуют требованиям пожарной и санитарной безопасности, влечет за собой угрозу жизни и здоровью воспитанников, педагогического и технического персонала.

Допущенные должностными лицами ГБОУ «Школа № 26 г.о. Донецк» нарушения требований федерального законодательства, иных нормативных правовых актов, не способствуют реализации конституционных прав граждан.

Причинами указанных нарушений стали несоблюдение своих обязанностей должностными лицами ГБОУ «Школа № 26 г.о. Донецк», а условиями – ненадлежащий контроль со стороны их руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Ленинского района города Донецка, заблаговременно уведомив о дате, месте и времени его рассмотрения.
2. Принять конкретные организационные и практические меры, направленные на устранение изложенных в представлении причин и условий им способствующих, недопущению возникновения подобных фактов впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении выявленных нарушений.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Ленинского района города Донецка в месячный срок со дня его внесения в письменной форме с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, а также иных материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, приказов о привлечении к ответственности виновных лиц.

Прокурор
Ленинского района города Донецка

старший советник юстиции


С.Г. Ушаков